

ATTESTATION DE CONFORMITE
Vérification de la tenue mécanique des garde-corps ALSOLU

FASTGUARD avec Embase EEA et EEAD

MONTANT DROIT et INCLINE

Portée : 1,5 m

1. DEMANDEUR

ECHELLE EUROPEENNE, Parc Marcel Dassault, 447 rue Henri Farman - 34430 Saint-Jean-de-Védas

2. MATERIEL CONSIDERE

Garde-corps de type FASTGUARD avec Embase EEA et EEAD :

- Modèles 3D « .step » des gardes corps

3. REFERENTIEL

- NF E 85-015 – Moyens d'accès permanents (07/2019). (Escaliers, échelles à marches et garde-corps)
- Rapport APAVE N°11412944-001-1 15/06/2020.

4. CONCLUSION

Les calculs effectués montrent que les garde-corps FASTGUARD avec Embase EEA et EEAD respectent les conditions de déformations et de résistance définis par la norme **NF E 85-015 (2019)**.

Les gardes corps sont validés pour un entraxe maximal entre deux montants égal à 1500mm.

MOREAU  
Validation électronique